



**УПРАВЛЕНИЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Управление безопасности жизнедеятельности)

ул. Московская, 72, а/я 27, г. Саратов, 410042  
ул. Московская, 70, Литера Б, г. Саратов, 410012  
Тел./факс (845-2) 65-96-81; uprbez@mail.ru

22.03.2023 № 1012

на № \_\_\_\_\_

**Главам муниципальных районов  
и городских округов Саратовской  
области**

**О направлении памятки**

Направляю в Ваш адрес памятку «Изменения в правилах противопожарного режима в Российской Федерации».

Прошу обеспечить размещение указанных материалов на официальных интернет-платформах администраций муниципальных образований, в учреждениях социальной сферы и ЖКХ, в садоводческих товариществах, на подъездах жилых домов, в учебно-консультационных пунктах по ГОЧС, а также организовать распространение с использованием СМИ, социальных сетей.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

**Начальник управления**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 789F6396C15BAA3330CA427B95DEA159  
Владелец: Юрин Юрий Сергеевич  
Действителен с 06.09.2022 до 30.11.2023

**Ю.С. Юрин**

# ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.10.2022 № 1885)

## Важные изменения, вступившие в силу с 1 марта 2023 года

На объектах защиты запрещается устанавливать глухие решетки на окнах валов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности.

При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, травы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек.

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, вальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные яры и другие технические помещения для организации производственных стков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, яели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.

Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и петард, соответствующих 1 классу опасности, запрещается в помещениях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе на балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, за исключением применения специальных пиротехнических изделий профессиональных пиротехнических изделий для специальных назначений и устройств, создающих огневые эффекты, для

разработанных комплексов дополнительных инженерно-технических средств.

При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных нестационарных емкостях (например, мангалах, жаровнях) и на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до здания, сооружения и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров.

В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите систем пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семь находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода а также при установлении на соответствующей территории особых противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, залных помещений, а также помещений объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполья и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замки. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

